储能设备告警查询报告（2026年3月31日）

查询结果

2026年3月31日储能设备存在 2 条电芯过压（CELL_OV）告警。

告警详情

告警ID	故障名称	故障代码	级别	观测值	阈值	企业名称	园区名称	电池组名称	电池组编号	单体电池ID	根因	处置建议

143	电芯过压	CELL_OV	WARNING	14.69V	14.4V	红龙制药	红山产业园	蓄电池测试-1	1-2	3220317350331435	充电器限压失效、BMS充电截止逻辑异常	预警：检查充电参数设置；告警：立即停止充电，排查BMS充电保护回路

144	电芯过压	CELL_OV	WARNING	14.77V	14.4V	红龙制药	红山产业园	蓄电池测试-1	1-2	3220317350331436	充电器限压失效、BMS充电截止逻辑异常	预警：检查充电参数设置；告警：立即停止充电，排查BMS充电保护回路

数据来源

远程 MySQL（snowycloudmysql_copy）

技能执行流程

步骤	状态	说明

Step 1	完成	选定视图：蓄电池告警记录、单体电池实时监控、单体电池详情 → 模板：dataTable
Step 2	完成	远程 MySQL 查询成功，返回 2 条记录
Step 3	完成	HTML 报告渲染成功

以上内容由 ECclaw 生成