所有终端设备信息

设备类别	终端设备在线状态	终端设备类型	终端设备ID	单位	园区名称	终
燃气设备	在线	燃气调压箱	3635544677876768	m³	松山产业园	
燃气设备	在线	燃气挂壁炉	3635996002976800	m³	红山产业园	
燃气设备	离线	燃气挂壁炉	3635997444768800	m³	红山产业园	
燃气设备	在线	燃气挂壁炉	3636180676248608	m³	松山产业园	
燃气设备	在线	燃气挂壁炉	3636180683064352	m³	元宝山产业园	
电力设备	在线	照明插座用电	3635539125044256	KWH	松山产业园	
电力设备	在线	照明插座用电	3635539125044257	KWH	松山产业园	

设备类别	终端设备在线状态	终端设备类型	终端设备ID	单位	园区名称	终
电力设备	在线	照明插座用电	3635602954257440	KWH	松山产业园	
电力设备	离线	照明插座用电	3635609587254304	KWH	松山产业园	
电力设备	在线	照明插座用电	3635616137053216	KWH	红山产业园	
电力设备	在线	照明插座用电	3635841109623840	KWH	红山产业园	
电力设备	在线	照明插座用电	3635841125680160	KWH	元宝山产业园	
电力设备	在线	照明插座用电	3635841207632928	KWH	元宝山产业园	
电力设备	离线	空调用电	3635841215104032	KWH	东山产业园	
热力设备	在线	热交换机	3635542195864608	GJ	松山产业园	
热力设备	离线	直热式电供暖	3635818931291168	GJ	红山产业园	

设备类别	终端设备在线状态	终端设备类型	终端设备ID	单位	园区名称	终
热力设备	离线	直热式电供暖	3636003562357792	GJ	红山产业园	
热力设备	在线	热交换机	3636003570385952	GJ	红山产业园	
热力设备	在线	直热式电供暖	3636003583820832	GJ	元宝山产业园	
热力设备	在线	直热式电供暖	3636003597812768	GJ	东山产业园	

共 21 条，显示第 1–20 条

每页 20 条 ‹ 上一页 1 2 下一页 › 跳至 页 页

AI 智能分析

设备概况\n本次统计覆盖 14 家企业的终端设备，包含燃气、电力等多种设备类型。设备分布在多个园区，通过通讯机进行数据采集和监控。\n\n## 在线情况统计\n- 部分企业存在设备离线情况\n- 离线原因可能包括：通讯故障、设备断电、采集终端异常等\n- 需重点关注燃气在线数量少于设备总数的企业\n\n## 问题识别\n1. 通讯连接问题：RS485/网络线路可能断开或接触不良\n2. 设备供电问题：离线设备可能处于断电状态\n3. 采集终端故障：数据采集模块可能损坏或死机\n\n## 处理建议\n- 立即检查离线设备的通讯机地址配置\n- 对离线设备执行重启操作，等待 1-2 分钟观察恢复情况\n- 如重启无效，安排现场排查，必要时更换通讯模块\n- 建立设备在线率日常监控机制，及时发现异常

以上分析由 AI 自动生成，仅供参考。生成时间：2026-04-11 06:26