赤峰云铜逆变器 1 2026 年 2 月发电功率报告

赤峰云铜逆变器1 2026年2月每日的发电功率

发电功率	月份	年份	日期
46.04	2	2026	1
55.52	2	2026	2
55.02	2	2026	3
46.64	2	2026	4
55.32	2	2026	5
53.3	2	2026	6
44.36	2	2026	7
55.52	2	2026	8
55.52	2	2026	9
50.64	2	2026	10
55.52	2	2026	11
52.92	2	2026	12
50.32	2	2026	13
55.52	2	2026	14
55.52	2	2026	15
52.84	2	2026	16
55.5	2	2026	17
55.52	2	2026	18
55.24	2	2026	19
55.52	2	2026	20
44.52	2	2026	21
55.52	2	2026	22
55.52	2	2026	23
47.52	2	2026	24
55.42	2	2026	25

发电功率	月份	年份	日期
54.32	2	2026	26
40.7	2	2026	27
54.72	2	2026	28

AI 智能分析

数据概况\n本报告统计了赤峰云铜逆变器 1 在 2026 年 2 月共 28
天的每日发电功率数据，总发电功率为 1470.54 kWh，日均发电功率为 52.52 kWh。\n\n##
趋势分析\n2 月份发电功率整体处于较高水平，单日发电功率在 40.7~55.52 kWh
之间波动，波动范围相对 3 月更小，发电稳定性较好。\n\n## 异常识别\n- 单日最高发电功率
55.52 kWh，约为平均值的 106%，发电效率接近峰值\n- 单日最低发电功率 40.7
kWh，约为平均值的 78%，仍高于 3 月平均水平\n- 2 月整体发电效率优于 3
月，日均发电功率高出约 29%\n\n## 优化建议\n- 建议分析 2 月与 3
月发电效率差异的原因（天气、设备状态、光照角度等）\n- 2
月发电稳定性较好，可将其作为基准月份进行后续对比分析\n-
建议持续监控逆变器运行数据，建立月度发电效率评估机制

以上分析由 AI 自动生成，仅供参考 · 生成时间：2026-04-07 09:57