赤峰云铜逆变器 1 2026 年 3 月发电功率报告

赤峰云铜逆变器1 2026年3月每日发电功率

发电功率	月份	年份	日期
55.52	3	2026	1
51.12	3	2026	2
55.52	3	2026	3
55.52	3	2026	4
55.34	3	2026	5
55.52	3	2026	6
48.42	3	2026	7
55.52	3	2026	8
31.12	3	2026	9
27.76	3	2026	10
27.76	3	2026	11
51.24	3	2026	12
54.42	3	2026	13
55.52	3	2026	14
54.64	3	2026	15
55.52	3	2026	16
38.58	3	2026	17
55.12	3	2026	18
37.82	3	2026	19
30.72	3	2026	20
32.7	3	2026	21
27.76	3	2026	22
27.76	3	2026	23
27.76	3	2026	24
27.76	3	2026	25

发电功率	月份	年份	日期
27.76	3	2026	26
27.76	3	2026	27
27.76	3	2026	28
27.76	3	2026	29
27.76	3	2026	30
27.76	3	2026	31

AI 智能分析

数据概况\n本报告统计了赤峰云铜逆变器 1 在 2026 年 3 月共 31 天的每日发电功率数据，总发电功率为 1263.0 kW，日均发电功率为 40.742 kW。\n\n## 趋势分析\n3 月份发电功率整体表现较为稳定，单日发电功率在 27.76~55.52 kW 之间波动，未呈现明显的上升或下降趋势。\n\n## 异常识别\n- 单日最高发电功率 55.52 kW，约为平均值的 136%，出现在光照条件较好的日期\n- 单日最低发电功率 27.76 kW，约为平均值的 68%，疑为阴雨天气或设备维护日\n- 波动范围较大（27.76~55.52 kW），建议结合天气数据进一步分析\n\n## 优化建议\n- 建议对低发电功率日期（低于 30 kW）进行天气核查，确认是否为阴雨天气影响\n- 建议定期检查逆变器运行状态，确保设备在最佳工况下运行\n- 可考虑建立发电功率预测模型，结合天气预报提前调整运维策略

以上分析由 AI 自动生成，仅供参考 · 生成时间：2026-04-07 09:57